Tableau avec les données techniques pour ERLA-DV38

					ERLA11D2V38	ERLA11DAV38	ERLA14D2V38	ERLA14DAV38	ERLA16D2V38	ERLA16DAV38
Dimensions	Unité		Hauteur	mm	870	870	870	870	870	870
			Largeur	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100
			Profondeur	mm	460	460	460	460	460	460
Poids	Unité			kg	101	101	101	101	101	101
Ventilateur	Débit d'air	Chauffage	Haut	m^3/min	55.8	55.8	70.4	70.4	85.0	85.0
		Rafraîchissement	Haut	m^3/min	70.4	70.4	85.0	85.0	85.0	85.0
Plage de fonct.	Rafraîch.		Min.	°CBS	10	10	10	10	10	10
			Max.	°CBS	43	43	43	43	43	43
Plage de fonctionnement	Eau chaude domestique		Min.	°CBS	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Plage de fonct.	Eau chaude sanitaire		Max.	°CBS	25 (1), 35 (1)	25 (1), 35 (1)	25 (1), 35 (1)	25 (1), 35 (1)	25 (1), 35 (1)	25 (1), 35 (1)
Niveau de puissance sonore	Chauffage		Nom.	dBA	62.0 (2)	62.0 (2)	62.0 (2)	62.0 (2)	62.0 (2)	62.0 (2)
Niveau de pression sonore	Chauffage		Nom.	dBA	48.0 (2)	48.0 (2)	48.0 (2)	48.0 (2)	48.0 (2)	48.0 (2)
Réfrigérant					R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
	Réfrigérant-=-PRP				675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
	Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2			Téq. CO_2	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
	Charge			kg	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
Raccords de tuyauterie	Liquide		DE	mm	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	Gaz		DE	mm	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
	Évacuation		DE	mm	26	26	26	26	26	26
	Dénivelé	UI - UE	Max.	m	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	Isolation thermique				Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz	Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz	Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz	Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz	Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz	Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
Alimentation électrique	Nom				V3	V3	V3	V3	V3	V3
	Phase				1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Fréquence			Hz	50	50	50	50	50	50
	Alimentation électrique-=-Tension-=-V			V	230	230	230	230	230	230
Courant	Fusibles recommandés			A	32	32	32	32	32	32
Remarques					(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.	(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.	(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.	(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.	(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.	(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.
					(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage;	(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage;	(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage;	(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage;	(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage;	(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage;

	conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.	conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.	conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.	conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.	conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.	conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.